



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00586/24

Серия RU № 0481260



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HB77, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ МЕГИ". Место нахождения (адрес юридического лица): 450095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ГЛАЗОВСКАЯ, Д.1/1. Адрес места осуществления деятельности: 450095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ГЛАЗОВСКАЯ, Д.1/1. Основной государственный регистрационный номер: 1090280022205. Телефон: +7 (347) 246-03-26. Адрес электронной почты: irina@megi.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ МЕГИ". Место нахождения (адрес юридического лица): 450095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ГЛАЗОВСКАЯ, Д.1/1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 450095, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ГЛАЗОВСКАЯ, Д.1/1. Основной государственный регистрационный номер: 1090280022205.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные дымогазонепроницаемые стальные комбинированные типа ПДС-К, однопольные, глухие, со стационарным порогом высотой от 14 мм до 40 мм, моделей: ПДС-К-О-EIS60 с односторонней облицовкой полотна двери МДФ панелью; ПДС-К-Д-EIS60 с двухсторонней облицовкой полотна двери МДФ панелями, (толщина МДФ панелей не менее 8 мм), с глазком, габаритными размерами: по ширине от 700 мм до 1300 мм, по высоте от 1500 мм до 2600 мм, с толщиной полотна не менее 63 мм (без учета МДФ панелей), выпускаемые по техническим условиям ТУ 25.12.10-002-61166693-2023 "ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТИПА ПДС-К".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3830/C-24 от 16.02.2024 выданного испытательной лабораторией "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78), акта анализа состояния производства № ЕЦ043-024.24-01 от 30.01.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Сметанин Максим Александрович, Кулагин Сергей Павлович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость"; ГОСТ Р 53303-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость", п.п. 1.1, 4.1 - 4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6. Предел огнестойкости - EIS 60. Условия хранения: группа ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 2 года со дня изготовления. Гарантийный срок - 12 месяцев с момента передачи товара. Срок службы - не менее 5 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 27.08.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.02.2024 **ПО** 17.02.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Е.И.С. (подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

В.В.В. (подпись)



Елистратова Анастасия Викторовна
(Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)